

Vedligeholdelsesvejledning for Install

Generelt

Vedligeholdelse af SG Armaturen A/S Install og Smart kan begrænses til en simpel, systematisk rengøring.

Rengøring af emnerne udføres med en opvreden klud med mild sæbe og en vandtemperatur på max 60°.

Det antibakterielle middel, der bruges i vores antibakterielle materialer, har god UV-resistens, varmebestandighed og hydrolyseresistens, og ydeevnen er ikke påvirket efter vask og aftørring.

Når der vaskes med mild sæbe eller håndsprit, bør overfladen tørres af umiddelbart efter, for at undgå at vandaflejring samt sprit- og sæberester ødelægger plast-overfladen og skærmer for det antibakterielle middel.

Brug af vaskemidler, der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade overfladen og skal undgås.

Hård børstning eller skrubning vil kunne give skader i overfladen og skal undgås.

Guideline materialerengøring

Det er vigtigt at overfladen rengøres på den rigtige måde, således at denne ikke ødelægges.

Når der vaskes med mild sæbe eller håndsprit, bør overfladen tørres af umiddelbart efter, for at undgå at vandaflejring samt sprit- og sæberester ødelægger plast-overfladen og skærmer for det antibakterielle middel.

Aftørring af materialet skal ske med en opvreden klud, så der ikke trænger vand ind til de strømførende dele.

Rengøringsinterval

Enhederne rengøres periodisk, alt efter tilsmudsning.

Dog bør der ske rengøring mindst 1 gang årligt!

Særlige forholdsregler

Såfremt der er særlige forholdsregler angående vedligeholdelse, vil disse fremgå af monteringsvejledningen eller på SG Armaturens hjemmeside (www.sg-as.dk).

Bortskaffelse Installationsmateriellet

Al affald af elektronisk og elektrisk udstyr – elskrot – skal fremover bortskaffes på en ny og bedre måde. (WEEE). De enkelte lande har etableret system til bortskaffelse. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger.

For DK: Se elretur (www.elretur.dk).